

Tulenarka katto

535

2150

203

77

1613

D 576

!

Irrallinen lasinen eduslaatta (lisävaruste) nostaa liitäntäkorkeutta savupiippuun 10 mm:llä.

415

207

1312

47

C 587

Tuloilmaliitäntä Ø67

Mittapiirroksissa näkyvät vain takan pienimmät sallitut asennusetäisyydet. Terässavupiippuun liitettäessä pitää ottaa huomioon myös savupiipun turvaetäisyysvaatimukset. Minimietäisyys eristämättömästä putkesta tulenarkaan rakenneseaan on 300 mm.

A = korkeus lattiasta kannen savupiippuliitäntään
 B = korkeus lattiasta taakse lähtevän savupiippuliitäntän keskelle
 C = korkeus lattiasta tuloilmaliitäntään
 D = korkeus lattiasta luukun alareunaan
 ID (Sisähalkaisija)
 OD (Ulkohalkaisija)

ASENNUS TULENARKAA SEINÄÄ VASTEN

Tulenarka seinä

50

314

579

652

50

ASENNUS PALOMUURIA VASTEN

Palomuri

50

314

579

652

50

Sallittu alue tulenaralle rakennesealle

580

100

308

450

718

580

740

50

258

1200

200

468

* Jos takka asennetaan esim. lasista valmistetulle eduslevylle (lisävaruste), korkeus lattiasta pienenee eduslaatan paksuuden verran. Irrallinen lasinen eduslevy suurentaa liitäntäkorkeutta hormiin 10 mm:llä.

****** Maalattujen seinien väriäytymisen välttämiseksi suosittelemme samoja suojaetäisyyksiä kuin tulenarkaan seinään.